Результаты лабораторных исследований воды за 2019г. п. Уренгой

Наименование компонентов	Гигиенический норматив	мкр.№2	мкр.№4	мкр.№5	мкр.№4	мкр.№4	мкр.№5	мкр.№4	мкр.№5	мкр.№5	мкр.№4
Номер протокола		2645	2646	2865	2866	3470	3471	4102	4103	4542	4543
Дата отбора		29.08.2019	29.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	21.11.2019	21.11.2019	10.12.2019	10.12.2019
Микробиологические											
ОМЧ	не > 50	14	16	9	12	17	32	34	19	13	13
ОКБ	отсутствие	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
ТКБ	отсутствие	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
Органолептические											
Запах 20°/60° (баллы)	не более 2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Цветность (град)	не более 20	1	2	менее 1	менее 1	2	1	3	3	3	3
Мутность (мг / дм3)	не более 1,5	менее 0,58	1,17	0,65	0,7	0,75	менее 0,58	1,2	0,85	0,9	1,16
Привкус	не более 2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Осадок											
Обобщенные показатели											
Водородный показатель pH	6,0-9,0	7,1	7,2	7,2	7,2	6,7	6,7	6,7	7,3	7,3	6,8
Общая жесткость	не более 7,0										
Минерализация,(сухой остаток)	не более 1000										
Окисляемость	не более 5										
Нефтепродукты	не более 0,1										
Неорганические вещества											
М.к общего железа	не более 0,3	0,12	0,11	0,29	0,3	0,11	0,3	0,11	0,28	0,29	0,14
Марганец	не более 0,1	0,05	0,05	0,1	0,1	0,07	0,1	0,06	0,1	0,1	0,07
Фториды	не более 1,5										
Сульфаты	не более 500										
Хлориды	не более 350										
М. к. кальция	не более 200										
М.к магния	не более 100										
ПАВ	не более 0,5										
М.к нитритов	не более 3										
М.к нитратов	не более 45,0										
М.к. Алюминий	не более 0,2										
М.к аммиака и ионов аммония	не более 1,5	0,67	0,63	0,17	0,41	0,17	0,15	0,66	0,69	0,58	0,7
Растворенный кислород	не менее 4										
Кремний	не более 10										
Медь (м.к. меди)	не более 1,0										
Цинк(м.к. цинка)	не более 5										
Кадмий (м.к. кадмия)	не более 0,1										
Свинец (м.к. свинца)	не более 0,03										
Селен (м.к. селена)	не более 0,01										
Мышьяк (м.к. мышьяка)	не более 0,05										
Полифосфаты	не более 3,5										
БПКполн.	не более 7,0										
Взвешенные вещества											
Остаточный хлор (свободн)	не менее0,3- не более 0,5										
Алюминий остаточный	не более 0,5										
Радиологические											
активность альфа	0,2										
активность бетта	1										